

### 三、采购需求

注：

1. 以下《采购需求一览表》所列清单为采购人所提采购需求，供应商应认真仔细研究，慎重选择相应的产品与规格型号等进行响应。

2. 所有产品供应商产品报价需为税后报价，并包含产品的报审报批、运输、安保等一切费用。

#### 采购需求明细清单

##### 一、项目内容

安徽师范大学消防设施：灭火器；铁制灭火器箱；消防应急指示灯；消防水带枪头；消防栓箱；室内外消防栓更新及维护。供应商响应时应明确每种产品的单价。明细见下表：

##### 消防器材采购安装及维护明细：

序号	产品名称	规格参数	标准号	数量	单位	备注
1	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC2	GB 4351.1-2005	200	具	新增
2	手提式干粉灭火器	MFZ/ABC4	GB 4351.1-2005	1000	具	新增
3	二氧化碳灭火器	MTZ2	GB 4351.1-2005 GB 4351.2-2005	50	具	新增
4	二氧化碳灭火器	MTZ3	GB 4351.1-2005 GB 4351.2-2005	50	具	新增
5	铁制灭火器箱	X MDF4-2	/	100	只	新增
6	铁制灭火器箱	X MDF4-4	/	100	只	新增
7	消防应急照明灯		GB17945-2010	80	盏	新增更换安装
8	消防应急指示灯		GB17945-2010	80	盏	新增更换安装
9	消防应急指示灯	带防护网	GB17945-2010	80	盏	新增更换安装
10	水枪枪头	Ø65 mm	/	40	个	新增
11	室外消火栓 (含配件)	SS100/65	GB 4452-2011	25	台	新增更换安装
12	室内消火栓	SN65	GB 3445-2018	20	台	新增更换

	(含配件)					安装
13	室内消防栓箱	800*650*240 mm	/	15	只	更换安装
14	消防水带 (含接头)	10-65-20-涤/ 丙-塑, 水带两 端另加铁丝加 固	GB 6246-2011	250	套	新增更换
15	手提式干粉灭 火器	MFZ/ABC2 (磷 酸铵盐)	/	600	具	维修充装
16	手提式干粉灭 火器	MFZ/ABC4 (磷 酸铵盐)	/	1500	具	维修充装

## 二、项目服务要求

1. 表中所列产品参数中包含标准号的, 该产品应当符合相应标准要求; 未列标准的, 应当符合最新国家标准; 无国家标准的, 应当符合省标或企标。

2. 表中所列产品, 属于国家3C认证目录内产品, 应当通过3C认证。

3. 本项目消防设施涉及到安装的, 必须安装到位, 并拆除原损坏器材, 损坏器材由项目单位处理; 其它项目应按我校需求放置到指定位置。

4. 所有灭火器瓶身上均应有唯一的出厂编号钢印。

5. 安装和维保必须按照消防有关规范要求进行科学施工和安全维护。

6. 成交供应商在接到委托方通知要求更换、维护的, 能够当场解决的应当立即解决; 没有条件立即修复解决的, 应当在24小时内组织维修, 尽快排除故障。

## 三、供货方式

表中所列产品数量为学校预估的数量, 成交供应商根据学校实际需要进行分批供货, 结账时以实际供货品种和数量进行结算。